

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Lincoln-Siedlung 

Betreiber

ENTEKA AG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,25
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,00
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0 g _{CO2} /kWh

Datenbasis von Januar 2023 bis Dezember 2023.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 08.03.2027.

ausgestellt am: 08.03.2024

von Johannes Dannenfeldt

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEHE0313_FW309-1u7_08032024 



Tel.: 06151 701 - 4052

Johannes Dannenfeldt
Frankfurter Str. 110
64293 Darmstadt, Hessen

ENTEKA AG
johannes.dannenfeldt@entega.ag
<https://www.entega.ag>

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Lincoln-Siedlung 

Betreiber

ENTEKA AG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	178 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
Anteil erneuerbarer Energie [s _{ren}]	53 %
Anteil rückgewonnener Energie [s _{rvd}]	0 %
Anteil gekoppelt erzeugter Energie [s _{cm}]	53 %

Datenbasis von Januar 2023 bis Dezember 2023.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 08.03.2027.

ausgestellt am: 08.03.2024

von Johannes Dannenfeldt

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEHE0313_FW309-5u7_08032024 

