


BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Europaviertel Darmstadt 

Betreiber
ENTEKA AG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f_p] 1,16

Emissionsfaktor FW 309-1:2020 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 231 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2022 bis Dezember 2022.


Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 15.02.2026.

ausgestellt am: 15.02.2023

Johannes Dannenfeldt

Gutachter-Nr.: FW609-117 


erstellt über www.district-energy-systems.info


Bescheinigungsnummer:
DEHE0289_FW309-1u7_30062023 



BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Europaviertel Darmstadt 

Betreiber
ENTEKA AG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	36 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	0 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
KWK-Anteil [-]	18 %

Datenbasis von Januar 2022 bis Dezember 2022.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 15.02.2026.

ausgestellt am: 15.02.2023

Johannes Dannenfeldt

Gutachter-Nr.: FW609-117 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEHE0289_FW309-5u7_30062023 